



Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Videoverteiler

Strang 1




Innensprechstellen/Rufeinheit



Video-Innensprechstellen




Video-Innensprechstellen






Strang 2

Video-Innensprechstellen



Video-Tischsprechstellen



Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m

KOCH

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch




ISO 9001

| | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Kunde | | Vg. | |
| Kom. | | | |
| Index F | CAD 01331/128 | Schema TCV254/VV24 | |
| Gez. 21.12.21 CN | Geänd. 12.01.24 CN | Geänd. | Blatt 1/3 |



Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Videoverteiler

Strang 3

Innensprechstellen/Rufeinheit



Video-Innensprechstellen





Letzten Monitor mit 100Ω abschliessen

→ weitere Monitore abgeschlufft



Video-Innensprechstellen






31/30
31/31
31/32
31/33
31/34
31/35

Strang 4

Letzten Monitor mit 100Ω abschliessen

Video-Innensprechstellen





Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m

Video-Tischsprechstellen



31/12
31/13
31/14
31/15
31/16
31/17

Stecker RJ45/8pol. Anschlussdose RJ45/8pol.




René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

| | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Kunde | | Vg. | |
| Kom. | | Vg. | |
| Index F | CAD 01331/130 | Schema TCV254/VV24 | |
| Gez. 21.12.21 CN | Geänd. 12.01.24 CN | Geänd. | Blatt 2/3 |

Video-Türsprechanlage TC:Bus für 1 Eingang mit Videoverteiler



Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m



René Koch AG
 Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
 044 782 6000
 www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

| | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Kunde | | | |
| Kom. | | Vg. | |
| Index F | CAD 01331/132 | Schema TCV254/VV24 | |
| Gez. 21.12.21 CN | Geänd. 12.01.24 CN | Geänd. | Blatt 3/3 |